



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**  
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, факс: (831) 434-17-70  
E-mail: volok@gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**  
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, факс: (831) 431-82-41  
E-mail: volok@gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

30 ноября 2018 г

(дата составления акта)

09 ч 00 мин

г. Саров, ул. Московская, д.12

(место составления акта)

(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора)  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
Детский сад № 16**

№ пр – 1713/18/A/12

По адресу/адресам: 607183, Нижегородская область, г. Саров, ул. Московская, д. 12

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № пр – 1713/18 от 18.09.2018 г заместителя руководителя

Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ускова С.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 16

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 (десять) рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом по надзору за энергоустановками Волжско-Окского управления

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведен выездной проверки) заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 16 (действует на основании распоряжения Администрации г. Саров Нижегородской области от 27.06.2018 г. № 650-лс)

Васильева Майя Александровна

19.09.2018 г 13 ч 00 мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Смирнов Вадим Николаевич - старший государственный инспектор отдела по надзору за энергоустановками

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения участии в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Васильева Майя Александровна - заведующая  
Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения Детский сад №  
(действует на основании распоряжения Администрации  
г. Саров Нижегородской области от 27.06.2018 г. № 62  
лс)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица допустившие нарушения
1	Электрические схемы на соответствие фактическим эксплуатационным не пересматриваются в установленные сроки (ВРУ 1).	п.1.2.6., п.1.8.5. ПТЭЭП	Обслуживающая организация ООО «Эксплуатация и Сервис»
2	Электрические схемы на соответствие фактическим эксплуатационным не пересматриваются в установленные сроки (ВРУ 2).	п.1.2.6., п.1.8.5. ПТЭЭП	Обслуживающая организация ООО «Эксплуатация и Сервис»
3	Электрические схемы на соответствие фактическим эксплуатационным не пересматриваются в установленные сроки (ВРУ).	п.1.2.6., п.1.8.5. ПТЭЭП	Обслуживающая организация ООО «Эксплуатация и Сервис»
4	Электрические схемы на соответствие фактическим эксплуатационным не пересматриваются в установленные сроки (ЩС 1).	п.1.2.6., п.1.8.5. ПТЭЭП	Обслуживающая организация ООО «Эксплуатация и Сервис»
5	Электрические схемы на соответствие фактическим эксплуатационным не пересматриваются в установленные сроки (ЩО 4).	п.1.2.6., п.1.8.5. ПТЭЭП	Обслуживающая организация ООО «Эксплуатация и Сервис»
6	Изменения в электроустановках не своевременно отражаются в схемах (ВРУ 1 гр.4, гр.5)	п.1.8.3. ПТЭЭП	Обслуживающая организация ООО «Эксплуатация и Сервис»



7	Обозначения на схемах не соответствуют обозначениям в натуре (ВРУ 1 гр.1, гр.2, гр.4, гр.6)	п.1.8.4. ПТЭЭП	Обслуживающая организация ООО «Эксплуатация и Сервис»
8	Обозначения на схемах не соответствуют обозначениям в натуре (ВРУ 2 гр.5, гр.8)	п.1.8.4. ПТЭЭП	Обслуживающая организация ООО «Эксплуатация и Сервис»
9	Обозначения на схемах не соответствуют обозначениям в натуре (ЩС 1 гр.3, гр.4, гр.9)	п.1.8.4. ПТЭЭП	Обслуживающая организация ООО «Эксплуатация и Сервис»
10	Обозначения на схемах не соответствуют обозначениям в натуре (ЩС 1 типы ВА)	п.1.8.4. ПТЭЭП	Обслуживающая организация ООО «Эксплуатация и Сервис»
11	На корпусах щитов, АП отсутствуют знаки установленного образца (ЩС 1, АП пищеблок)	п.2.2.20, п.2.12.5 ПТЭЭП	Обслуживающая организация ООО «Эксплуатация и Сервис»
12	На корпусе АП отсутствует надпись, указывающая назначение присоединения (пищеблок).	п.2.2.20., п.2.12.5. ПТЭЭП	Обслуживающая организация ООО «Эксплуатация и Сервис»
13	Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитах под общий контактный зажим (ВРУ 1 гр.4)	п.1.2.2. ПТЭЭП, п.7.1.36. ПУЭ	Обслуживающая организация ООО «Эксплуатация и Сервис»
14	На схемах не указаны марка и сечение питающей линии (ВРУ 1)	п.1.2.2. ПТЭЭП, п.5.2.1. ГОСТ 21.608-2014	Обслуживающая организация ООО «Эксплуатация и Сервис»
15	Присоединение нулевых защитных проводников выполнено с нарушением требований НТД (под один болт посажено более 2-х проводников - пищеблок)	п.1.2.2. ПТЭЭП, п.1.11 СН 102-76	Обслуживающая организация ООО «Эксплуатация и Сервис»
16	Болтовые соединения РЕ проводников покрыты краской (пищеблок)	п.1.2.2. ПТЭЭП, п.1.7.139. ПУЭ	Обслуживающая организация ООО «Эксплуатация и Сервис»
17	Болтовые соединения РЕ проводников выполнены без принятия мер против ослабления контакта (ВРУ уличное освещение)	п.1.2.2. ПТЭЭП, п.1.7.139. ПУЭ	Обслуживающая организация ООО «Эксплуатация и Сервис»
18	На кабельных линиях отсутствуют бирки (ВРУ 1 гр.4, гр.5)	п.2.4.5 ПТЭЭП	Обслуживающая организация ООО «Эксплуатация и Сервис»
19	На светильниках аварийного освещения отсутствуют опознавательные знаки (электрощитовая)	п.2.12.3 ПТЭЭП	Обслуживающая организация ООО «Эксплуатация и Сервис»

20	Отсутствует перечень должностей и профессий неэлектротехнического персонала, которому необходимо иметь I группу по электробезопасности	п.1.4.4 ПТЭЭП	Давыдова Елена Михайловна заведующий хозяйством
21	Отсутствует программа проведения инструктажа на присвоение I группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала	п.1.2.2. ПТЭЭП, п.7.2.2. ГОСТ 12.0004-90	Давыдова Елена Михайловна заведующий хозяйством

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положен (нормативных) правовых актов):

-----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

-----

нарушений не выявлено

-----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Смирнов В.Н.

(подпись проверяющего)

Васильева М.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

предписание от 30.11.2018 № пр-1713/18/П/12

Подписи лиц, проводивших проверку:



Смирнов В.

(подпись, штамп)

Гл. гос. инспектор

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Васильева Майя Александровна - заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 16 (действует на основании распоряжения Администрации г. Саров Нижегородской области от 27.06.2018 г. № 650-лс)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

30 « ноября 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)