



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**  
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, факс: (831) 434-17-70  
E-mail: volok@gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**  
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, Факс: (831) 431-82-41  
E-mail: volok@gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

30 ноября 2018 г.

(дата составления акта)

г. Саров, ул. Московская, д. 12

(место составления акта)

09 ч 00 мин

(время составления акта)

### **ПРЕДПИСАНИЕ № пр-1713/18/П/12**

Мной (комиссией в составе): старшим государственным инспектором отдела по надзору за энергоустановками Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Смирнов Вадим Николаевич  
(должность, ФИО, уполномоченного выдавать предписание)

На основании распоряжения № пр-1713/18 от 18.09.2018 г. заместителя руководителя  
(дата, номер распоряжения, наименование территориального  
Волжско--Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ускова С.А.  
органа издавшего распоряжение о проведении проверочного мероприятия)

о проведении плановой выездной проверки  
(наименование проверки)

в период с 19.11.2018 г. по 30.11.2018 г.

На основании акта проверки: от 30.11.2018 г. № пр-1713/18/А/12  
(дата, номер акта проверки)

#### **ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

В соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401,

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Детский сад № 16  
(наименование юридического лица, место нахождения(адрес), индивидуального)

ИНН 5254029690, ОГРН 1045207007647

предпринимателя фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН, ОГРН)

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого	Срок устранения нарушения



		нарушены (не соблюдены)	
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Электрические схемы на соответствие фактическим эксплуатационным не пересматриваются в установленные сроки (ВРУ 1).	п.1.2.6., п.1.8.5. ПТЭЭП	до 13.12.18 г.
2	Электрические схемы на соответствие фактическим эксплуатационным не пересматриваются в установленные сроки (ВРУ 2).	п.1.2.6., п.1.8.5. ПТЭЭП	до 13.12.18 г.
3	Электрические схемы на соответствие фактическим эксплуатационным не пересматриваются в установленные сроки (ВРУ).	п.1.2.6., п.1.8.5. ПТЭЭП	до 13.12.18 г.
4	Электрические схемы на соответствие фактическим эксплуатационным не пересматриваются в установленные сроки (ЩС 1).	п.1.2.6., п.1.8.5. ПТЭЭП	до 13.12.18 г.
5	Электрические схемы на соответствие фактическим эксплуатационным не пересматриваются в установленные сроки (ЩО 4).	п.1.2.6., п.1.8.5. ПТЭЭП	до 13.12.18 г.
6	Изменения в электроустановках не своевременно отражаются в схемах (ВРУ 1 гр.4, гр.5)	п.1.8.3. ПТЭЭП	до 13.12.18 г.
7	Обозначения на схемах не соответствуют обозначениям в натуре (ВРУ 1 гр.1, гр.2, гр.4, гр.6)	п.1.8.4. ПТЭЭП	до 13.12.18 г.
8	Обозначения на схемах не соответствуют обозначениям в натуре (ВРУ 2 гр.5, гр.8)	п.1.8.4. ПТЭЭП	до 13.12.18 г.
9	Обозначения на схемах не соответствуют обозначениям в натуре (ЩС 1 гр.3, гр.4, гр.9)	п.1.8.4. ПТЭЭП	до 13.12.18 г.
10	Обозначения на схемах не соответствуют обозначениям в натуре (ЩС 1 типы ВА)	п.1.8.4. ПТЭЭП	до 13.12.18 г.
11	На корпусах щитов, АП отсутствуют знаки установленного образца (ЩС 1, АП пищеблок)	п.2.2.20, п.2.12.5 ПТЭЭП	до 13.12.18 г.
12	На корпусе АП отсутствует надпись, указывающая назначение присоединения (пищеблок).	п.2.2.20., п.2.12.5. ПТЭЭП	до 13.12.18 г.
13	Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитах под общий контактный зажим (ВРУ 1 гр.4)	п.1.2.2. ПТЭЭП, п.7.1.36. ПУЭ	до 13.12.18 г.
14	На схемах не указаны марка и сечение питающей линии (ВРУ 1)	п.1.2.2. ПТЭЭП, п.5.2.1. ГОСТ 21.608-2014	до 13.12.18 г.
15	Присоединение нулевых защитных проводников выполнено с нарушением требований НТД (под один болт посажено более 2-х проводников - пищеблок)	п.1.2.2. ПТЭЭП, п.1.11 СН 102-76	до 13.12.18 г.
16	Болтовые соединения РЕ проводников покрыты краской (пищеблок)	п.1.2.2. ПТЭЭП, п.1.7.139. ПУЭ	до 13.12.18 г.
17	Болтовые соединения РЕ проводников выполнены без принятия мер против ослабления контакта (ВРУ уличное освещение)	п.1.2.2. ПТЭЭП, п.1.7.139. ПУЭ	до 13.12.18 г.
18	На кабельных линиях отсутствуют бирки (ВРУ 1 гр.4, гр.5)	п.2.4.5 ПТЭЭП	до 13.12.18 г.
19	На светильниках аварийного освещения отсутствуют опознавательные знаки (электрощитовая)	п.2.12.3 ПТЭЭП	до 13.12.18 г.
20	Отсутствует перечень должностей и профессий неэлектротехнического персонала, которому необходимо иметь I группу по электробезопасности	п.1.4.4 ПТЭЭП	до 13.12.18 г.
21	Отсутствует программ проведение инструктажа на присвоение I группы по электробезопасности для	п.1.2.2. ПТЭЭП, п.7.2.2. ГОСТ	до 13.12.18 г.



В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений согласно п. 12 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в течение пятнадцати дней с даты получения, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе представить в Ростехнадзор или Волжско-Окское управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Информацию о выполнении требований, изложенных в настоящем предписании, необходимо направить в письменной форме в Волжско-Окского управление Ростехнадзора по адресу: 603095, г. Нижний Новгород, Гребешковский откос, 7.

Основанием осуществления контроля, за исполнением настоящего предписания является истечение сроков устранения нарушений обязательных требований, указанных в предписании.

Невыполнение в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии со ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях:

Подпись лиц (а), вынесших (его) предписание:

Старший государственный инспектор  
отдела по надзору за энергоустановками  
(должность)



Смирнов В.Н.  
(ФИО)

С предписанием ознакомлен, один экземпляр для исполнения получил:

Заведующий Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения  
Детский сад № 16

Васильева Майя Александровна  
(должность, ФИО)

(подпись)

30.11.2018 г.  
(Дата)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:

---